

Öffentlichkeitsinformation gemäß 12. BImSchV, § 8a Anzeige

Anschrift der Betriebsstätte:	VGP Energieverwertungs GmbH & Co. KG Gemarkung: Boizenburg Flur: 20 Flurstücke: 38/1, 39/1, 40/1, 41/1
Verantwortliche Personen:	Olaf Grimm
	Der externe Biogasspeicher der VGP Energieverwertungs GmbH & Co. KG unterliegt als Betriebsbereich der unteren Klasse der 12. Verordnung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes.
Angaben zu gefährlichen Stoffen und deren Gefahreinstufung:	Biogas: Anhang I, Nr. 1.2.2, 12. BImSchV „Entzündbare Gase“ → Mengenschwelle: 10.000 kg Maximal mögliche vorhandene Menge: 33.716 m ³ Bei einer Dichte von 1,3 kg/m ³ entspricht dies 43.831 kg.
Tätigkeiten im Betriebsbereich:	<ul style="list-style-type: none"> • Lagerung von Biogas (Mischung aus Methan, Kohlenstoffdioxid und anderen Spurengasen) im gasdichten Speichersystem
Informationen über die Gefahreigenschaften des eingesetzten Stoffes (Biogas) und Gegebenheiten die einen Störfall auslösen könnten:	<p>Biogas ist ein – aus organischem Material erzeugtes – Gasgemisch mit den Hauptbestandteilen Methan [CH₄] und Kohlenstoffdioxid [CO₂]. In geringen Mengen (im Bereich parts per million) kann Schwefelwasserstoff [H₂S] im Biogas enthalten sein. Biogas ist in einem bestimmten Verhältnis mit Sauerstoff brennbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei einer erheblichen Beschädigung der Wetterschutzhaube und der Gasmembran kann es – bei gleichzeitigem Vorhandensein eines Zündfunken – zur Explosion, wahrscheinlicher jedoch zum Abbrand des Gases kommen. • Dasselbe gilt für erhebliche Beschädigungen von gasführenden Leitungen
Allgemeine Informationen über Warneinrichtungen und das Verhalten bei einem Störfall:	Im Falle eines Störfalls am oben genannten Biogasspeicher wird die Feuerwehr umgehend informiert. Den Anweisungen der Feuerwehr im Einsatz ist in jedem Fall Folge zu leisten.
Datum der letzten Vor-Ort-Begehung:	Datum der letzten Prüfung: 28.06.2023 Aufsichtsbehörde: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
	Auf Anfrage können Informationen zur Vor-Ort-Begehung und zum Überwachungsplan nach § 17 Absatz 1 unter Berücksichtigung des Schutzes öffentlicher und privater Belange nach den Bestimmungen des Bundes und der Länder über den Zugang zu Umweltinformationen auf Anfrage eingeholt werden.

	<p><u>Kontakt zum Betreiber:</u> VGP Energieverwertungs GmbH & Co. KG Nostorfer Str. 1A 19258 Schwanheide</p>	<p><u>Kontakt zur zuständigen Behörde:</u> Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (StALU Westmecklenburg) Bleicherufer 13 19053 Schwerin Tel.: 0385-595860</p>
Veröffentlichung der Anzeige nach § 8a der 12. BImSchV:	Diese Anzeige wurde am 01.08.2023 aktualisiert und unter der Adresse https://www.die-biogasoptimierer.de/anlagen-im-störfallrecht/ veröffentlicht.	